

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
города Каменска-Уральского, Каменского городского округа  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской обл.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева, 8,  
т. (3439) 36-55-76, E-mail: [tond-K.Uralsky@mail.ru](mailto:tond-K.Uralsky@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 114/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная  
общеобразовательная школа № 14»,**

**Директору Попковой Марине Анатольевне.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору Старцевой Анастасии Валерьевны № 114 от 23.07.2021 г.; КНМ № 66210061000200387233 от 23.07.2021 и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 30 июля 2021 года по 12 августа 2021 года проведена плановая проверка старшим дознавателем отделения административной практики и дознания капитаном внутренней службы Деминой Анной Николаевной

(наименование органа ГПН ,должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку).

Объекта защиты – здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14», расположенного по адресу: 623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 2-Рабочая, 51

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с завхозом Вишняковой Людмилой Иннокентьевной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.07.2022	



	<p>требованиях пожарной безопасности" с соответствующим заполнением проемов помещения снарядной в спортивном зале (помещение № 38 по техническому паспорту 1989 г.) с обозначением категорий помещения</p>			
2.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с соответствующим заполнением проемов помещения слесарной мастерской (помещение № 43 по техническому паспорту 1989 г.) с обозначением категорий помещения</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	01.07.2022	
3.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с соответствующим заполнением проемов помещения серверной (помещение № 90 по техническому паспорту 1989 г.) с обозначением категорий помещения</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	01.07.2022	
4.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона</p>	<p>п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и</p>	01.07.2022	

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: в коридоре ведущем из спортивного зала (помещение № 39 по техническому паспорту 1989 г.) установлена перегородка, в результате чего ширина эвакуационной двери в ней составляет 0,76 м, высота 1,77 м при требуемой ширине не менее 1,2 м, высоте 1,9 м.	выходы»		
5.	В отдельно стоящем здании гаража, фактически используемом МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» как склад, отсутствует и не определено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.07.2022	
6.	Кирпичное здание гаража, фактически используемое МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» как склад и расположенное на его территории, не защищено установками пожарной сигнализации	ст.6, ст. 52, ст. 54, ст. 83_ Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное) п. А.4, А.10. таблица А.3	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:



руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **в июле 2022– августе 2022 г.**

(квартал, месяц).

Старший дознаватель ОАПчД ОНДиПР  
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
Демина Анна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1EC524A161D67E8EFF3894DB81DC85964C0E  
Владелец: Демина Анна Николаевна  
Действителен с 23.07.2021 по 23.10.2022

(подпись)

«12» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Исх. № 952 от 12.08.2021 г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495)449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99