

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

Предписания № 59 / 1 / 2

**по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности
Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 14» Парамонову Сергею Дмитриевичу**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период « 21 » мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена **внеплановая выездная проверка** Начальником ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР подполковником внутренней службы **Аверинским Василием Валерьевичем** объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14» расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, 51 **совместно с директором Парамоновым Сергеем Дмитриевичем**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В складском помещении, расположенном в помещении кухни, отсутствует противопожарная дверь в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости, оборудованные устройствами для самозакрывания	(ст. 6,27,87,88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.20 СП 2.13130.2012; п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; п. 5.14, 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*)	19.08.2019	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складских помещений, расположенных на кухне, а также на двери помещения архив расположенном на третьем этаже здания школы обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	ППР в РФ п. 20	19.08.2019	

	безопасности".		
3.	Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не походу эвакуации	ППР в РФ п. 36-ж	19.08. 2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 27 ” мая 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Поп
(подпись)

“ 27 ” мая 20 19 г

Поп Порошинов С.Р.
(должность, фамилия, инициалы)